

«ПОЖАРНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ»



ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№

РОСС RU.32784.04ГОР0.015

0000015

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Индивидуальный предприниматель Погребняк Валерий Викторович
ОГРНИП: 324508100542763, ИНН: 550613869941.

Юридический адрес: 143025, Россия, Московская область, г. Одинцово, с.
Ромашково, ул. Никольская 8к2, 32. Телефон: +7 908-798 79 89

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя)

Индивидуальный предприниматель Погребняк Валерий Викторович
ОГРНИП: 324508100542763, ИНН: 550613869941.

Юридический адрес: 143025, Россия, Московская область, г. Одинцово, с.
Ромашково, ул. Никольская 8к2, 32.

Фактический адрес: 644516, Россия, Омская область, Омский район, п. Ключи, ул.
Заводская, д.1.

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТЭР»

620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 22,
офис 6, тел.: +7 (343) 382-46-36, e-mail: info@gosster.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32784.04ГОР0.OC01

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Плиты цементно-стружечные, марки ЦСП-1 и ЦСП-2. Выпускаемые по ГОСТ 26816-
2016. **Серийный выпуск.**

СООТВЕТСТВУЕТ

ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов организаций,
сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы
испытаний на горючесть», раздел 6. Метод 1.

Группа горючести – НГ (негорючий материал).

Код ОКПД 2

23.65.11

Код ТН ВЭД

6808 00 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И

ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ИЛ11-49311 от 21.10.2024 г. Выданный испытательной
лабораторией ООО «Промснаб». АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ11ПБ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Заявка № OC01.H015 от 10.10.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.10.2024 г. по 24.10.2027 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Зуев

Н.Н. Галимьянов